



FR 302/40A + 3 x S301-B6+10 x S301-B10
+ S302-B16 + P302 25A/0,03A/AC + L345+
+ licznik OR-WE-520 + RN-24 Modułowa - IP40

Pi = 9,45 kW
Kj = 0,8
Pz = 7,56 kW
Is = 17 A

Inwestor		
POWIAT SIERPECKI 09-200 SIERPC		
UL. ŚWIEŹOKRZYSKA 2A		
Jednostka projektowa		
BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANÝCH ANBUD ANDRZEJ OSZAŁ		
Nazwa		
Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu		
Adres		
09-200 SIERPC UL. ARMII KRAJOWEJ NR 10		
DZ. NR EWID. 1383/6 OBRĘB 0001 SIERPC		
Projektant		
mgr inż. Andrzej Oszał		
upr. nr MAZ/0258/POOK/07		
Nazwa projektu		
Projekt techniczny		
Nazwa rysunku		
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		
Data	Skala	Nr rysunku
04.2023	1:50	2