



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER:		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m²)
1.1	Schody ewakuacyjne	8,90
1.2	Szyb dźwigu osobowego	2,99
1.3	Schody (komunikacja bez funkcji ewakuacyjnej)	9,31
1.4	Korytarz	51,54
1.5	Kasa – pomieszczenie obsługi petenta	4,82
1.6	Kasa – pomieszczenie kasjerki/a	5,47
1.7	WC NPS	4,36
1.8	WC męski	4,69
1.9	WC damski	2,80
1.10	Wydział komunikacji – pokój naczelnika	15,87
1.11	Wydział komunikacji – pokój z-cy naczelnika	15,87
1.12	Wydział komunikacji – pokój biurowy	15,87
1.13	Radaca prawny – pokój biurowy	15,30
1.14	Wydział komunikacji – archwum – magazyn	43,93
1.15	Wydział komunikacji – archiwum podręczne	16,12
1.16	Wydział komunikacji – stanowiska obsługi	30,69
1.17	Wydział komunikacji – sala obsługi petentów	34,09
1.18	Klatka schodowa ewakuacyjna	16,12
Razem (powierzchnia netto):		298,74

Zestawienie danych z projektu	
Blok	Opis
BL1	ASTER N PC OPAL IP65 840 34 1200
BL2	LILY O N PLX IP44 WH 840 21 D200
BL2.1	LILY O P PLX WH IP20/44 840 21 D165
BL3	ORCHID N PLX WH 840 16 575
BL3.1	ORCHID N PLX WH 840 33 1135
BL3.3	ORCHID P PLX WH 840 16 595
BL3.4	ORCHID N MPRM WH 840 36 1135
BL3.5	ORCHID N MPRM WH 840 50 1135
	MALLOW K PC IP65 ANT 840 8 322
D1W/CT	Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 1W LED Do pracy z centralnym monitoringiem opraw Montaż: wbudowywany DISCRET 1 W 1LED IP20
D3W/CT	Oprawa awaryjna okrągła, 3 x 1W LED Do pracy z centralnym monitoringiem opraw Montaż: wbudowywany DISCRET 3 W 3LED IP20
DLW1/CT	Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 1W LED, z optyką do korytarzy Do pracy z centralnym monitoringiem opraw Montaż: wbudowywany DISCRET LD W 1LED IP20
DLW+/CT	Oprawa awaryjna okrągła, 2 x 1W LED, wykonanie do skrzyżowań Do pracy z centralnym monitoringiem opraw Montaż: wbudowywany DISCRET LD W 2 LED IP20
D3N/CT	Oprawa awaryjna okrągła, 3 x 1W LED Do pracy z centralnym monitoringiem opraw Montaż: nabudowywany DISCRET 3 N 3LED IP20
DLN1/CT	Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 1W LED, z optyką do korytarzy Do pracy z centralnym monitoringiem opraw Montaż: nabudowywany DISCRET LD N 1LED IP20
DLN+/CT	Oprawa awaryjna okrągła, 2 x 1W LED, wykonanie do skrzyżowań Do pracy z centralnym monitoringiem opraw Montaż: nabudowywany DISCRET LD N 2 LED IP20
A3/CT	Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08 Do pracy z centralnym monitoringiem opraw Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa ALFA3 LED IP66
A3K-T/CT	Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08, wykonanie asymetryczne. Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach Do pracy z centralnym monitoringiem opraw, Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa ALFA3 LED IP66
A3Je/CT	Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP 41, IK08, LED Do pracy z centralnym monitoringiem opraw Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa zestaw standardowych piktogramów ALFA3 LED IP41
EAD-L/CT	Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP 20, 16 x 0.1W LED Do pracy z centralnym monitoringiem opraw Montaż: nabudowywany EMAX ALU LED
EW-L/CT	Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP 20, 16 x 0.1W LED Do pracy z centralnym monitoringiem opraw Montaż: wbudowywany EMAX ALU W LED
	Łącznik świecznikowy
	Przycisk
	Łącznik jednobiegunowy
	Łącznik jednobiegunowy hermetyczny
	Łącznik schodowy
	Łącznik świecznikowy hermetyczny

STADIUM	
Projekt wykonawczy	
BRANŻA	
ELEKTRYCZNA	
NAZWA OBIEKTU	
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU. 09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8; jedn. ew 142701_1 Sierpc; obręb 0001 Sierpc; działka 1564/2;	
TYTUŁ RYSUNKU	
RZUT PARTERU OŚWIETLENIE	
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
1:100	IE_2
PROJEKTANT	mgr inż. ANDRZEJ RACZKOWSKI POM-41F-ZTP-YTD nr upr.: POM/0010/POOE/14 w specjalności instalacyjnej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MAREK WOJCIECHOWSKI KUP-R14-FVT-IYW nr upr.: KUP/0085/PWOE/12 w specjalności instalacyjnej
DATA SPORZĄDZENIA	
10.11.2021	
INWESTOR	
Powiat Sierpecki ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO UTWÓR ARCHITEKTONICZNY. ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIĄZANYCH (Dz.U. nr 80 z 2000, poz. 904).	
NR STRONY	
99	