

LEGENDA:

Instalacja freonowa

Instalacja skroplin

JW1 Jednostka wewnętrzna split Qch.=2,5kW, Qgrz.=2,9kW, wym. 795x305x185mm (szer/wys/gł); 8,3kg lub równoważna

JW2 Jednostka wewnętrzna multisplit Qch.=3,4kW, Qgrz.=3,8kW, wym. 795x305x185mm (szer/wys/gł); 8,3kg lub równoważna

JW3 Jednostka wewnętrzna split Qch.=3,4kW, Qgrz.=3,8kW, wym. 795x305x185mm (szer/wys/gł); 8,3kg lub równoważna

JW4 Jednostka wewnętrzna split Qch.=5,4kW, Qgrz.=5,4kW, wym. 955x323x208mm (szer/wys/gł); 10,7kg lub równoważna

JZ1 Jednostka zewnętrzna split Qch.=2,5kW, Qgrz.=2,9kW E=0,67kW, 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm (szer/wys/gł); 29kg lub równoważna

JZ2 Jednostka zewnętrzna multisplit Qch.=7,9kW, Qgrz.=7,9kW E=2,45kW, 230V, 50Hz, wym. 845x702x363mm (szer/wys/gł); 51,1kg lub równoważna

JZ3 Jednostka zewnętrzna split Qch.=3,4kW, Qgrz.=3,8kW E=0,92kW, 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm (szer/wys/gł); 29kg lub równoważna

JZ4 Jednostka zewnętrzna split Qch.=5,4kW, Qgrz.=5,4kW E=1,42kW, 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm (szer/wys/gł); 37kg lub równoważna

UWAGA!

1. Odprowadzenie skroplin z poj. klimatyzatora rurą np. PVC–Uø20 łączoną poprzez klejenie. W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego skroplin klimatyzator należy wyposażyć w pompkę skroplin.
W przypadku odprowadzenia skroplin bezpośrednio do instalacji kanalizacji sanitarnej należy wykonać syfon antyzapachowy suchy.
2. W celu przeprowadzenia obliczeń oparto sie na przykładowym producencie. Wyraża sie zagodę na zastosowanie innego producenta rozwiazań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.
3. Lokalizację sterowników ustalić na budowie. Przed montażem rurociągów freonowych koordynować z pozostałymi instalacjami.

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY **Projekt wykonawczy**
BRANŻA	**SANITARNA**
NAZWA OBIEKTU	**ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU.** 09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8; jedn. ew 142701_1 Sierpc; obręb 0001 Sierpc; działka 1564/2;
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA KLIMATYZACJI**
SKALA RYSUNKU	1:100
NUMER RYSUNKU	KL-1
PROJEKTANT	mgr inż. ADAM LAL MAP/IS/0392/11 nr upr.: MAP/0223/POOS/11 w specjalności sanitarnej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Obrok MAP/IS/0013/21 nr upr.: MAP/0224/PWBS/20 w specjalności sanitarnej
DATA SPORZĄDZENIA	10.11.2021
INWESTOR	**Powiat Sierpecki** **ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc**
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**WAW** e-mail: włodzimierzkaniewski@wp.pl BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

NR. STRONY