

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m2)	H (m)	Kub. (m3)	Krotność n	NG	WG	N1	W1	WT1	WC1	WT1
0.1	Wejście / schody ewakuacyjne	8,9	2,25	20,03								
0.2	Szyb dźwigu osobowego	2,99	2,25	6,73								
0.3	Korytarz	53,32	2,25	119,97	0,9	30		80				
0.4	Schody (komunikacja bez funkcji ewakuacyjnej)	5,57	2,25	12,53								
0.5	Podschodzie	2,46	2,25	5,54								
0.6	Pomieszczenie przyłącza wody	8,62	2,25	19,40	1,5	30	30					
0.7	Magazyn	24,23	2,25	54,52	1,1	60	60					
0.8	Pokój śniadań	13,59	2,25	30,58	2,0	60	60					
0.9	Szatnia pracowników	14,26	2,25	32,09	4,7			150				
0.10	Umywalnia	6,46	2,25	14,54	10,3						150	
0.11	Magazyn	7,04	2,25	15,84	4,4		70					
0.12	Śmietnik	5,91	2,25	13,30	15,0	200						200
0.13	Węzeł cieplny	15,29	2,25	34,40	2,0	70	70					
0.14	Pomieszczenie porządkowe	3,13	2,25	7,04	5,7		40					
0.15	Archiwum - magazyn	36,77	2,25	82,73	2,1			170	170			
0.16	Rozdzielnia elektryczna / Agregatorownia	14,88	2,25	33,48	2,1	70	70					
0.17	Archiwum - magazyn	32,28	2,25	72,63	2,1			150	150			
0.18	Wentylatornia	22,94	2,25	51,62	1,2	60	60					
0.19	Klatka schodowa ewakuacyjna	16,12	2,25	36,27								

Uwagi
Grawitacja
Grawitacja
Grawitacja
Grawitacja
Wywiew drzwiami do pom. Sanitarnego nr. 0.10
Nawiew do pom. Na zasadzie podciśnienia wytworzanego przez wentylator systemu WT1
Nawiew do pom. Kanałem typu "Z"
Nawiew do pom. Kanałem typu "Z"
Grawitacja
Grawitacja