

Dotyczy postępowania RZP.272.14.2025 – „Zakup agregatów prądotwórczych dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach programu Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej”

Powiat Sierpecki
ul. Świętokrzyska 2a
09 - 200 Sierpc
tel. (24) 275 91 01
NIP: 776 16 76 252

Zapytania do SWZ i odpowiedzi

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) **odpowiadam na pytania do SWZ:**

Pytanie 1

Dzień dobry, W związku z ogłoszonym postępowaniem wnosimy o korektę zapisów dokumentacji w zakresie: 1. Zmiana OPZ część 1: 1.1 Minimalny stopień ochrony IP23 na „Minimalny stopień ochrony prądnicy IP23” 1.2 Regulacja obrotów - Tak, mechaniczna – zmiana na „regulacja obrotów elektroniczna” – gwarantująca lepszą stabilność pracy urządzenia 1.3 Wyposażony w co najmniej jedno gniazdo 230V i 1 na 16A – zmiana na „Wyposażony w co najmniej jedno gniazdo 230V i 16A oraz 16A 5P; 32A 5P, 63A 5P – zapewnienie większej funkcjonalności urządzenia 2. Zmiana zapisów Umowy: 2.1 § 1 ust. 4 Usunięcie zapisów „wniesienia przedmiotu pomieszczenia/pomieszczeń wskazanego/-ych przez Zamawiającego” oraz „i wniesienie przedmiotu umowy” 2.2 proszę o usunięcie zapisu § 1 ust. 12 2.3 dopisanie § 3 ust.4 „Warunkiem udzielenia oraz kontynuacji gwarancji jakości przez Dostawcę jest wykonywanie przez Dostawcę na zlecenie Zamawiającego lub innego podmiotu, odpłatnych przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy lub po przekroczeniu przez urządzenie liczby motogodzin określonych przez producenta. – w kosztach W przypadku nie zlecenia Dostawcy odrębnie płatnego (niezawartego w cenie Umowy) gwarancyjnego przeglądu serwisowego lub niedokonania zapłaty za wykonany przegląd gwarancyjny odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji jakości upływa po okresie 12 miesięcy od dnia wynikającego z ustępu 1 powyżej lub ostatniego przeglądu”. 2.4 § 3 ust.5 zmiana” Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwe przedmioty umowy na wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wadliwym przedmiocie umowy” na „Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy podzespołu/ elementu w terminie 14dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wadliwym przedmiocie umowy. 2.5 Proszę usuniecie § 3 ust.11 2.6 Proszę o zmianę § 5 ust 1 z 1 % na 0,3% 2.7 Proszę o dodanie § 5 ust 8 „Odpowiedzialność cywilnoprawna Dostawcy wobec Zamawiającego łącznie ze wszystkich tytułów lub na podstawie jakichkolwiek okoliczności związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, dochodzona na podstawie umowy lub przepisów prawa, w szczególności z tytułu naprawienia szkody, kar umownych, wykonawstwa zastępczego, regresów, odstąpienia od umowy, jest ograniczona kwotowo tj. do maksymalnej wartości 100% kwoty stanowiącej wynagrodzenie netto Dostawcy”

Odpowiedź

Wykonawca w związku z ogłoszonym postępowaniem wniósł o korektę zapisów dokumentacji w zakresie:

1. Zmiana OPZ część 1:

- 1.1. Minimalny stopień ochrony IP23 – zmiana na: „Minimalny stopień ochrony prądnic IP23”
- 1.2. Regulacja obrotów – zmiana z „mechaniczna” na „mechaniczna lub elektroniczna”
- 1.3. Wyposażenie – zmiana z „co najmniej jedno gniazdo 230V i 1 na 16A” na „co najmniej jedno gniazdo 230V 16A oraz opcjonalnie gniazda: 16A 5P, 32A 5P, 63A 5P”

2. Zmiana zapisów projektu umowy:

2.1 § 1 ust. 4 Usunięcie zapisów „wniesienia przedmiotu pomieszczenia/pomieszczeń wskazanego/-ych przez Zamawiającego” oraz „i wniesienie przedmiotu umowy” – zmiana: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, w tym do dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz jego transportu. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy wraz z rozładunkiem przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu - odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

2.2 proszę o usunięcie zapisu § 1 ust. 12 tj. Jeżeli Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji, o której mowa w ust. 9 nie dostarczy spełniających warunki określone w załączniku nr 1 przedmiotu umowy, Zamawiający może zakupić przedmiot umowy, w zakresie objętym reklamacją u innego dostawcy a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę. – zapis bez zmian - mobilizacja Wykonawcy do dostarczenia sprawnych agregatów oraz rzetelnego wywiązania się z umowy.

2.3 dopisanie § 3 ust. 4 „Warunkiem udzielenia oraz kontynuacji gwarancji jakości przez Dostawcę jest wykonywanie przez Dostawcę na zlecenie Zamawiającego lub innego podmiotu, odpłatnych przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy lub po przekroczeniu przez urządzenie liczby motogodzin określonych przez producenta. – w kosztach. W przypadku nie zlecenia Dostawcy odrębnie płatnego (niezawartego w cenie Umowy) gwarancyjnego przeglądu serwisowego lub niedokonania zapłaty za wykonany przegląd gwarancyjny odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji jakości upływa po okresie 12 miesięcy od dnia wynikającego z ustępu 1 powyżej lub ostatniego przeglądu”. – zmiana zapisu: „Wykonawca zapewni w okresie gwarancji obsługę techniczną przedmiotu umowy w autoryzowanym serwisie, świadczoną przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Warunkiem udzielenia oraz kontynuacji gwarancji jakości przez Dostawcę jest wykonywanie przez Dostawcę na zlecenie Zamawiającego lub innego podmiotu, odpłatnych przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy lub po przekroczeniu przez urządzenie liczby motogodzin określonych przez producenta, a koszty przeglądów powinny być ujęte w cenie urządzenia. W przypadku nie zlecenia Dostawcy odrębnie płatnego (niezawartego w cenie Umowy) gwarancyjnego przeglądu serwisowego lub niedokonania zapłaty za wykonany przegląd gwarancyjny odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji jakości upływa po okresie 12 miesięcy od dnia wynikającego z ustępu 1 powyżej lub ostatniego przeglądu.”

2.4 § 3 ust. 5 zmiana „Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwe przedmioty umowy na wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wadliwym przedmiocie umowy” na „Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy podzespołu/ elementu w terminie 14dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wadliwym przedmiocie umowy.” – zmiana zapisu: „Po stwierdzeniu w okresie gwarancji wad dostarczonych przedmiotów umowy Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę o tym fakcie i pozostawi wadliwy przedmiot umowy do jego dyspozycji. Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwe przedmioty umowy na wolny od wad w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wadliwym przedmiocie umowy.” Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć co ulegnie awarii.

2.5 Proszę usuniecie § 3 ust. 11 Jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 10 nie dostarczy przedmiotu umowy bez wad, Zamawiający może zakupić przedmiot umowy u innego dostawcy, a cenę albo różnicę w cenie zakupu (w zależności od tego czy Zamawiający zapłacił wcześniej Wykonawcy za dostarczony wadliwy towar) pokryje Wykonawca. - zapis bez zmian - mobilizacja Wykonawcy do dostarczenia sprawnych agregatów oraz rzetelnego wywiązania się z umowy.

2.6 Proszę o zmianę § 5 ust 1 z 1 % na 0,3% - zapis bez zmian - mobilizacja Wykonawcy do terminowej realizacji umowy.

2.7 Proszę o dodanie § 5 ust. 8 „Odpowiedzialność cywilnoprawna Dostawcy wobec Zamawiającego łącznie ze wszystkich tytułów lub na podstawie jakichkolwiek okoliczności związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, dochodzona na podstawie umowy lub przepisów prawa, w szczególności z tytułu naprawienia szkody, kar umownych, wykonawstwa zastępczego, regresów, odstąpienia od umowy, jest ograniczona kwotowo tj. do maksymalnej wartości 100% kwoty stanowiącej wynagrodzenie netto Dostawcy” – Zamawiający nie dokonuje zmiany w zapisie § 5, nie dodaje kolejnego ustępu. Zapis nie stanowi nawet 100% wynagrodzenia brutto. Ponadto w przypadku niewykonania umowy koszty mogą być większe. Jeżeli Wykonawca będzie postępował uczciwie i dostarczy sprawny przedmiot umowy nie będzie odpowiadał.

Sierpc, dnia 21.10.2025 r.