

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m2)	H (m)	Kub. (m3)	Krotność n	NG	WG	N2	WC3	WT2	WT3	Uwagi
2.1	Schody (komunikacja bez funkcji ewakuacyjnej)	9,41	2,75	25,88								Grawitacja
2.2	Szyb dźwigu osobowego	2,99	2,75	8,22								Grawitacja
2.3	Kawiarka	11,04	2,5	27,60	1,1	30	30					
2.4	Korytarz	78,22	2,5	195,55	0,9	120		50				Dodatkowo przepływ powietrza 30m3/h z nawiewnika klatka schodowa nr. 1.3
2.5	Pomieszczenie porządkowe	4,44	2,5	11,10	2,5				30			
2.6	WC męski	4,81	2,5	12,03	6,7			80	80			
2.7	WC damski	2,80	2,5	7,00	7,1				50			
2.8	Wydział oświaty i zdrowia - pokój biurowy	10,64	2,75	29,26	1,0	30	30					
2.9	Wydział oświaty i zdrowia - pokój biurowy	15,87	2,75	43,64	1,4	60	60					
2.10	Wydział oświaty i zdrowia - pokój biurowy	15,87	2,75	43,64	1,4	60	60					
2.11	Wydział oświaty i zdrowia - pokój biurowy	15,87	2,75	43,64	1,4	60	60					
2.12	Powiatowy rzecznik konsumnetów - pokój biurowy	15,72	2,75	43,23	1,4	60	60					
2.13	Serwer	5,74	2,75	15,79	3,2			50		50		
2.14	Serwer	5,76	2,75	15,84	3,2			50			50	
2.15	Magazyn	5,80	2,75	15,95	1,9		30					
2.16	Magazyn	5,82	2,75	16,01	1,9		30					
2.17	Wydział rolnictwa i środowiska - pokój biurowy	16,12	2,75	44,33	1,4	60	30					
2.18	Magazyn	2,18	2,75	6,00	5,0		30					
2.19	Wydział rolnictwa i środowiska - pokój biurowy	15,64	2,75	43,01	1,4	60	60					
2.20	Wydział rolnictwa i środowiska - pokój biurowy	16,31	2,75	44,85	1,3	60	60					
2.21	Wydział rolnictwa i środowiska - pokój biurowy	16,12	2,75	44,33	1,4	60	60					
2.22	Informatyk - pokój biurowy	11,06	2,75	30,42	2,0	60	60					
2.23	Klatka schodowa ewakuacyjna	16,12	2,75	44,33	0,0							Grawitacja