



LEGENDA

- Złącza kontrolne w puszkach PK pt, PCV 150x150 na wys. 0,6m.
- Uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4 ułożony na gt. 0,6 m
- Zaciśk rynnowy łączący zwód pionowy z rynną oraz blachodachówką

UWAGA

Dostępne konstrukcje stalowe elewacji połączyć ze zwodami instalacji odgromowej.
Połączenia bednarki w ziemi wykonać jako spawane.
Całość wykonać zgodnie z PN-HD 61024-1

INWESTOR:	ZESPÓŁ SZKOŁ Nr 1 im. Gen. Jose de San Martín
NAZWA	09-200 SIERPC, ul. Armii Krajowej 10
INWESTYCIJA	PROJEKT BUDOWY BUDYNKU HALLI SPORTOWEJ W ZAKŁADACH WYKONAWCZOSTWA 09-200 SIERPC, ul. Armii Krajowej 10, et. 100, 100, 100
	SKALA 1:100
	USŁUGI ELEKTRYCZNE "LUMEN"
RYS NR 3	ul. Wiosny Ludów 28
	09-200 Sierpc
Lipiec 2017	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA
PROJEKTOWAŁ	ODGROMOWA- RZUT DACHU
INŻ. FRANCISZEK CHOIJAŁA	POPS
SPRAWDZIŁ	1/07
INŻ. ROBERT KUCHARSKI	POPS
002206	