



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0395/01/2014

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: **Centrale (jednostki) wentylacyjne i klimatyzacyjne VENTUS VS: VS-10, 15, 21, 30, 40, 55, 75, 100, 120, 150, 180, 230, 300, 400, 500, 650**

Zawierający / containing: stal, poliestr i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej, produkcyjnych (branży spożywczej, elektronicznej i farmaceutycznej), zakładów opieki zdrowotnej (w salach operacyjnych, laboratoriach oraz innych pomieszczeniach czystych typu Clean Room)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Centrale obsługujące pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych muszą posiadać wewnętrzne oświetlenie i okienka umożliwiające kontrolę wizualną czystości bez ich otwierania. Atest nie obejmuje filtrów powietrza zamontowanych w centralach. Centrale muszą być wyposażone w filtry powietrza posiadające odrębne atesty higieniczne.

Wytwórca / producer:

VTS Polska Sp. z o. o.

Al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VTS Polska Sp. z o. o.

Al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-03-31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-03-31
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 kwietnia 2014

The date of issue of the certificate: 14th April 2014

Reprodukcowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły