



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/1001/01/2013

ORYGINAL

Wyrób / product: **Nagrzewnice powietrza VOLCANO:**
- VOLCANO MINI (3-20 kW, 2000 m³/h)
- VOLCANO VR1 (10-30 kW, 5500 m³/h)
- VOLCANO VR2 (30-60 kW, 5200 m³/h)

Zawierający / containing: aluminium, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: systemów grzewczych w obiektach handlowych, magazynowych w tym art. spożywczych, usługowych, warsztatowych, rolniczych, sakralnych, prod. elektroniki, leków i innych wyrobów przemysłowych, a także w obiektach użyteczności publicznej, w tym szpitalach

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- W obiektach szpitalnych montaż urządzeń jedynie w pomieszczeniach administracyjnych i technicznych

Wytwórca / producer:

VTS PLANT Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VTS PLANT Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-08-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2018-08-26
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 sierpnia 2013

The date of issue of the certificate: 26th August 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady