

Dotyczy postępowania RZP.272.10.2025 – „Zakup agregatów prądotwórczych dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach programu Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej”

Zapytania do SWZ i odpowiedzi

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm) **odpowiadam na pytania do SWZ:**

Pytanie 1

czy zamawiający zgodnie ze specyfikacją oczekuje 230V/400V czy tylko 230V?

Odpowiedź

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oczekuje napięcia wyjściowego 400V/230V.

Sierpc, dnia 09.10.2025 r.


STAROSTA
Przemysław Burzyński

Górcinski Tomar
Du